

VKF Brandschutzanwendung Nr. 18643

Gruppe 505	Absperrvorrichtungen	
Gesuchsteller	Bartholomäus GmbH Bachstrasse 10 89607 Emerkingen Germany	
Hersteller	Bartholomäus GmbH 89607 Emerkingen Germany	
Produkt	ABSPERRVORRICHTUNG TYP AVR DN 80 - 200	
Beschrieb	Absperrvorrichtung mit Gehäuse aus Stahlblech, Klappenblatt aus Stahlblech, Schmelzlotauslöseelement. Gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3	
Anwendung	Bei Hochhäusern in Lüftungsleitungen nach DIN 18017-3 anstelle der feuerpolizeilich geforderten Brandschutzklappen, pro Anschluss je eine Absperrvorrichtung	
Unterlagen	TU München, Dachau: Prüfbericht 'Nr. 3474-1' (26.08.2008); Deutsches Institut für Bautechnik: ABZ 'Nr. Z-41.3-686' (08.08.2008)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	17.04.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	19.12.2008	

P. Vogel

Vogel

P. Nyffenegger

Nyffenegger



Attestation d'utilisation AEAI n° 18643

Groupe 505	Dispositifs d'obturation	
Requérant	Bartholomäus GmbH Bachstrasse 10 89607 Emerkingen Germany	
Fabricant	Bartholomäus GmbH 89607 Emerkingen Germany	
Produit	ABSPERRVORRICHTUNG TYP AVR DN 80 - 200	
Description	Dispositif d'obturation, boîtier en tôle d'acier, plaque du clapet en tôle d'acier, déclenchement par fusible. Contre la propagation du feu dans les cond. d'aération selon DIN 18017-3	
Utilisation	Dans conduites d'aération selon DIN 18017-3 de bâtiments élevés, à la place des clapets coupe-feu exigés par la police du feu, un dispositif par raccord	
Documentation	TU München, Dachau: Prüfbericht 'Nr. 3474-1' (26.08.2008); Deutsches Institut für Bautechnik: ABZ 'Nr. Z-41.3-686' (08.08.2008)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 90	
Durée de validité	31.12.2018	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	17.04.2013	
Remplace l'attestation du	19.12.2008	

P. Vogel

Vogel

P. Nyffenegger

Nyffenegger

